


# தடையின்மைச் சான்று

ந.க.எண்: 348/V/2024 திருப்பெரும்புதூர் தீயணைப்பு-மீட்புப்பணிகள் நிலையம்.  
நாள்: 05.03.2024

பொருள்: தீயணைப்பு - மீட்புப்பணித்துறை - திருப்பெரும்புதூர் தீயணைப்பு -  
மீட்புப்பணிகள் நிலையம் - பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட/அங்கீகாரம்  
வழங்கிட தடையின்மைச் சான்று வழங்குதல் - குறித்து.



பார்வை: 1. அரசு ஆணை எண்.122 பள்ளி கல்வி (2)துறை, நாள் 14.09.2004  
2. அரசு ஆணை எண்.123 பள்ளி கல்வி (2)துறை, நாள் 14.09.2004  
3. M/s. ST.ANTHONY'S SCHOOL(CBSE), Kunnam Village,  
என்பவரிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பம். நாள்:05.03.2024  
\*\*\*\*\*

பார்வையில் காணும் அரசாணை மற்றும் விண்ணப்பத்தின்படி Kunnam Village,  
Sunguvarchatram Via, Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District என்ற முகவரியில்  
நிறுவப்பட்டுள்ள M/s.ST.ANTHONY'S SCHOOL என்ற பள்ளியினை 05.03.2024 அன்று  
திருப்பெரும்புதூர் நிலைய அலுவலர் திரு.அ.முத்துக்குமார் என்பவரால் ஆய்வு செய்யப்பட்டது.  
இவ்விடத்தில் பள்ளிக்கூடம் நிறுவிட / அங்கீகாரம் வழங்கிட கீழ்க்காணும் நிபந்தனைகளுக்கு  
உட்பட்டு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணி நோக்கிலிருந்து யாதொரு தடையும் இல்லை எனச்  
சான்றிடலாகிறது.

## CONDITIONS

1. This License is valid for One year from the date of issue.
2. Fire Safety Systems should be maintained in good working condition.
3. Mock drill to be conducted periodically with the help of local fire brigade.
4. Any erection of permanent or temporary structure should be intimated to this department.
5. Further to limit the occupant load and to ensure better fire and life safety measures the following additional measures are insisted.
  - a) Building occupancy capacity should not be more than 4 people per Sq. meter as per The National Building Code-2016.
  - b) The staircase treads and flooring shall be treated with rough finish (Grooving) to Avoid falling of children.
  - c) As per Para 6.3 of the BIS Standards IS 14435:1997 as the Classrooms have only One entrance, the capacity of the class room shall have to be limited to 45 students
  - d) Hose reel Hose System Should Be Provide within one Year.


பெறுநர் :

M/s. St.Anthony's School(CBSE),  
Kunnam Village, Sunguvarchatram Via,  
Sriperumbudur Taluk, Kancheepuram District

21. 03.2024  
05-03-2024.

நிலைய அலுவலர்  
தீயணைப்பு - மீட்புப்பணி நிலையம்  
திருப்பெரும்புதூர்.

நகல்: மாவட்ட அலுவலர், காஞ்சிபுரம்.

  
Principal  
St. ANTHONY'S SCHOOL  
Jeppiaar Remibai Educational Trust  
Kunnam, Sunguvarchatram,  
Sriperumbudur, Chennai-631 604

For St. ANTHONY'S SCHOOL

  
Chairman